

LEGENDA

R...	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
PWP_...	PRZYCISK WYŁĄCZNIKA PRĄDU Z LAMPKAMI 2NO; 10 A; 250 V; IP55, n/t
PWP_UPS	PRZYCISK WYŁĄCZNIKA PRĄDU 4NO; 10 A; 250 V; IP55, n/t
... / ... / ...	URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE NAZWA/MOC [kW]/NAPIĘCIE [V]

CSP – CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
CSG – CENTRALA SYSTEMU GASZENIA GAZEM
ZSP – ZASILACZ POŻAROWY
CA – CENTRALA ALARMOWA
SKD – KOTROLER SYSTEMU KD
SZW – STACJA ZMIĘKCZANIA WODY
PW – PODGRZEWACZ WODY
GE – GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
JZK – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
JWK – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
WN1 – WENTYLATOR N1
WN2 – WENTYLATOR N2
WW1 – WENTYLATOR W1
WW2 – WENTYLATOR W2
NE – NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
KG – KABEL GRZEJNY

	GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA
	MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
G1	GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, PODTYNKOWE 16A; 250V; IP20; 2P+PE
G2	GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, PODTYNKOWE 16A; 250V; IP44; 2P+PE
G3	GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, NATYNKOWE 16A; 250V; IP44; 2P+PE
S1	GNIAZDO SIŁOWE, NATYNKOWE 16A; 400V; IP44; 3P+Z+N;
PEL	PUNKT ELEKTRYCZNO– LOGICZNY PEL 3xRJ45, 3x230 V DATA
PEL1	PUNKT ELEKTRYCZNO– LOGICZNY PEL 2xRJ45, 2x230 V DATA
WP	WYPUST PRZYŁĄCZENIOWY

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. rysunkami, opisami technicznymi i zestawieniami materiałowymi.
2. Gniazda natynkowe 1f i 3f do zasilania urządzeń kiosku należy montować do koryta kablowego.

Nr rew	Nr Kor	Nazwa korekty	Data

Bułat ARCHITEKCI
BUŁAT ARCHITEKCI sp. z o.o
60-113 Poznań ul. Skalna 7
tel / fax +48 61 830 27 34 | biuro@bulat.com.pl

INWESTYCJA	**PRZEBUDOWA BUDYNKU "MUZEUM" NA POTRZEBY GŁÓWNEJ SERWEROWNI MPK**		
ADRES	UL. GŁOGOWSKA 131/133 POZNAŃ 60-244		
DZIAŁKA	DZ. NR 31 ARK. 34 OB. ŁAZARZ		
INWESTOR	**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o. o. ul. GŁOGOWSKA 131/133 60-244 POZNAŃ**		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. MARIUSZ SZLENK	UPR. SLK/4438/PWOE/13	
DATA OPRACOWANIA	**LUTY 2024**		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MICHAŁ KRETEK	UPR. SLK/4506/PWOE/12	
DATA SPRAWDZENIA	**LUTY 2024**		
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. DANIEL MRÓZ		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	**PW**
TREŚĆ RYS.	**INSTALACJA GNIAZD I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. RZUT PARTERU**		

SKALA	BRANŻA	POZIOM	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
1:100	**E**		**E-06**	**1/1**	**00**