


## PRZEKRÓJ B-B



- |        |  |
|--------|--|
| 0,6 cm | POSADZKA - POLIURETANOWA ŻYWICA POSADZKOWA     |
| 15 cm  | POSADZKA BETONOWA C30/37 ZBROJONA SIATKAMI     |
| 0,1 cm | FOLIA PE                                       |
| 10 cm  | PLYTY STYROPIANOWE TWARDE                      |
| 0,5 cm | IZOLACJA PRZECIWWODNA MEMBRANOWA HDPE          |
| 10 cm  | BETON CHUDY B10                                |
| 25 cm  | PODBUSOWA Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE |
| 0 cm   | GRUNT RODZIMY                                  |

P1

UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH  
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.  
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNYM ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I  
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYСУNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CEŁÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ  
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOŚÓB.  
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ  
WPROWADZENIE.

B) WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE LUB MONTAŻOWE MOŻNA ROZPOCZĄĆ:

1) PO SPRAWDZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO I WYKONANIU WSZELKICH NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W NATURZE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ ORAZ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM,

2) PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ ROBÓT ZREALIZOWANYCH,

3) PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANŻ,

4) PO SKOORDYNOWANĄ TECHNOLOGII I SPECYFIKI WYKONYWANIA ROBÓT DANEJ BRANŻY, Z TECHNOLOGIA I SPOSOBEM WYKONANIA ROBÓT POZOSTALYCH BRANŻ ORAZ SPECYFIKĄ TECHNOLOGII MONTAŻU INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJĄ W CZASIE ROBÓT,

[illegible]

6) PO DOKONANIU WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I ZDROWEGO ROZSĄDKU, SKUTKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OZNAČAJĄ WYŁĄCZNIK WYKONAWCĘ PROJEKTU WARSZTATOWEGO,

7) W ZAKRESIE ROBÓT WYMAGAJĄCYCH OPRACOWANIA PLANÓW WARSZTATOWYCH, PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH, ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH I CAŁOSIOWYCH DANYCH ZAKRESÓW ROBÓT WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU BEZ UZGODNIENIA I ZATWIERDZENIA PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA PLANU WARSZTATOWEGO JEST ZABRONIONE DECYZJĄ I WOLĄ AUTORA.

- ☐ ELEMENTY ISTNIEJĄCE
  - ☐ ELEMENTY DO WYBURZENIA
  - ☐ ELEMENTY PROJEKTOWANE

Nr rew	Nr Kor	Nazwa korekty	Data

 <div> <b>Bułat</b>    </div>		<b>BULAT ARCHITEKCI SP. Z O.O.</b> 60-113 Poznań ul. Szkolna 7 tel / fax +48 61 430 87 234   <a href="mailto:biuro@bulatarchitekci.pl">biuro@bulatarchitekci.pl</a>	
<b>A R C H I T E K T E C I</b>			
INWESTYCJA	<b>PRZEBUDOWA BUDYNKU "MUZEUM" NA POTRZEBY GŁÓWNEJ SERWEROWNI MPK</b>		
ADRES	<b>UL. GŁOGOWSKA 131/133 POZNAŃ 60-244</b>		
DZIAŁKA	<b>DZ. NR 31 ARK. 34 OB. ŁĄŻARZ</b>		
INWESTOR	<b>MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o.o.</b> <b>ul. GŁOGOWSKA 131/133 60-244 POZNAŃ</b>		
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY:</b>		UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	GŁÓWNY PROJEKTANT	UPR. 540PKC/2016	
	<b>MARCEZ 2024</b>		
SPRAWDZAJĄCY	SPRAWDZAJĄCY	UPR. 4719SPV	
	<b>MARCEZ 2024</b>		
OPRACOWAŁ	<b>MGR INŻ. ARCH. MARTA DEĆ</b>		
BRANŻA		STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
TREŚĆ RYS.			
SKALA	BRANŻA	STADIUM	REWIZJA
<b>1:50</b>	<b>AR</b>	<b>PW</b>	<b>006</b>
			<b>1/1</b>
			<b>00</b>