



LEGENDA

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE SZTUCZNE – DRUT Fe/Zn fi 8mm  
PROWADZONY PO ELEWACJI W RURZE OCHRONNEJ ODGRMOWEJ W  
WARTSWE OCIEPLENIA BUDYNKU, POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ  
ODGROMOWĄ NA DACHU ORAZ Z UZIOMEM BUDYNKU

ZWÓD POZIOMY drut Fe/Zn fi 8mm

ZACISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW  
POZIOMYCH

IGLIÇA ODGROMOWA  
AlMgSi fi 16mm

- UWAGI :
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPISEM TECH.
  2. ZACHOWAĆ WYMAGANE ODSTĘPY IZOLACYJNE MIĘDZY CHRONIONYMI URZĄDZENIAMI, A INSTALACJĄ ODGROMOWĄ.
  3. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY I KONSTRUKCYJNE BUDYNKU NA DACHU ŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYMI ZWODAMI.
  4. ZWÓD POZIOMY MOCOWANY NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH ŁĄCZYĆ Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI ORAZ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ ATTYKI.
  5. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIĆ ZA POMOCĄ ZWODÓW PIONOWYCH O WYSOKOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ WYMAGANY STOPIEŃ OCHRONY ODGROMOWEJ.
  6. W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZĄDZEŃ NA DACHU NALEŻY PONOWNIE WYKONAĆ OBLICZENIA ISNTALACJI ODGROMOWEJ.

Nr rew	Nr Kor	Nazwa korekty	Data		
<div><div><div><div><div>Butat</div><div>ARCHITEKCI</div></div><div></div></div><div><div>BUŁAT ARCHITEKCI sp. z o.o</div><div>60-113 Poznań ul. Skalna 7</div><div>tel / fax +48 61 830 27 34   biuro@butat.com.pl</div></div></div></div>					
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA BUDYNKU "MUZEUM" NA POTRZEBY GŁÓWNEJ SERWEROWNI MPK				
ADRES	UL. GŁOGOWSKA 131/133 POZNAŃ 60-244				
DZIAŁKA	DZ. NR 31 ARK. 34 OB. ŁAZARZ				
INWESTOR	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o. o. ul. GŁOGOWSKA 131/133 60-244 POZNAŃ				
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT	MGR INŻ. MARIUSZ SZLENK		UPR. SLK/4438/PWOE/13		
DATA OPRACOWANIA	LUTY 2024				
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MICHAŁ KRETEK		UPR. SLK/4506/PWOE/12		
DATA SPRAWDZENIA	LUTY 2024				
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. DANIEL MRÓZ				
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	PW		
TREŚĆ RYS.	INSTALACJA ODGROMOWA				
SKALA	BRANŻA	POZIOM	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA
1:100	E		E-04	1/1	00