

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DO WARUNKÓW PRZETARGU

W związku z zapytaniami złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień w MPK Poznań Sp. z o.o. nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst obowiązujący od dnia 07 stycznia 2020 roku), udziela odpowiedzi do Warunków Przetargu na „**Remont torowiska tramwajowego w Alei Wielkopolskiej**”-**AL.0141.128.2024**

### **Pytanie nr 5:**

W ramach opisu technicznego dla zadania Remont trasy tramwajowej wzdłuż al Wielkopolskiej w Poznaniu punkt 5.1.2. Podkłady: opisano wymagania dla podkładów kompozytowych wskazujące na jednego producenta. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści podkłady kompozytowe o parametrach  
Moduł sprężystości [N/mm<sup>2</sup> J [ISO 12856-2) 1800,  
Współczynniki rozszerzalności cieplnej [1/KI [ISO 12856-2] s 90\*10<sup>-6</sup>,  
które nie są wzmacniane włóknem szklanym, a posiadają Krajową Ocenę Techniczną do zastosowania w torowiskach tramwajowych, tj. zostały wprowadzone do obrotu na terenie Polski

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienie zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 4 do WP – Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z §6 ust. 3 pkt 3 Wzoru umowy, Zamawiający zaakceptuje przedmiotowy materiał na etapie realizacji umowy pod warunkiem złożenia do niego wniosku materiałowego i uzyskania zgody nadzoru autorskiego.

Powyższa odpowiedź i zmiana jest dla Wykonawców wiążąca.